

35.105.1131 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.105.1131 (724-406/1)

Tanımı Üç fazlı 25 A'e kadar (3 kA), Anahtarlı Otomatik Sigortalar (3 kA kesme kapasiteli) (TS 5018-1 EN 60898-1)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	624,93	159,80	79,90
2025-Kasım	618,03	158,44	79,22
2025-Ekim	604,30	154,50	77,25
2025-Eylül	594,43	149,66	74,83
2025-Ocak	508,11	129,38	64,69
2024	389,00	62,50	31,25
2023-2	255,00	32,80	16,40
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	205,00	20,50	10,25
2022-3	130,00	13,20	6,60
2022-2	126,59	10,10	5,05
2022-1	76,50	10,10	5,05
2021	44,10	7,20	3,60
2020	38,40	7,20	3,60
2019	35,80	6,90	3,45
2018	28,50	5,45	2,73

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.105.1131 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Aynı zamanda anahtar vazifesi gören en az 3 kA kısa devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutupluları nötr ve faz kesme özelliğine haiz, B veya °C eğrisi, TS 5018-1 EN 60898-1 standartlarına uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş otomatik sigortanın temin ve montajı, her nev'i malzeme ve işçilik dâhil.

35.105.1131 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.105.1131		Üç fazlı 25 A'e kadar (en az 3 kA) / Anahtarlı Otomatik Sigortalar (en az 3 kA kesme kapasiteli) / Sigortalar (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,200000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.