

25.282.2504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.282.2504 (411-204)
Tanımı	2.000 Watlık, Elektrikli ısıtıcı ve termostadı (TS 5101), YAĞ YAKIT ISITICILARI
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1053,11	386,79	193,39
2025-Kasım	1041,11	383,46	191,73
2025-Ekim	1024,26	373,95	186,98
2025-Eylül	989,48	362,21	181,11
2025-Ocak	865,63	313,13	156,57
2024	646,00	237,25	118,63
2023-2	470,00	143,75	71,88
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	320,63	88,13	44,07
2022-3	235,63	56,88	28,44
2022-2	222,50	43,75	21,88
2022-1	168,75	43,75	21,88
2021	117,56	28,68	14,34
2020	96,36	23,51	11,76
2019	79,71	20,00	10,00
2018	64,50	13,30	6,65

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.282.2504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Daldırma tipte, monofaze veya trifaze dişli veya flanşlı, elektrikli ısıtıcının tak. 120 °C'a kadar ayarlanabilir daldırma tipi termostatu fiyata dâhil; etanj elektrik tablosu, tablo üzerinde sigortaları, gerekli amperajda şalteri ve kontaktörü, elektrik tablosu ile ısıtıcı ve ısıtıcı termostatu arasında gerekli kesitte NYY tipinde veya boru içinde plastik izoleli kabloları, sair aksamı fiyatın dışında olmak üzere işyerinde temini yerine montajı (dış yüzeyin cm²'sine 4 vattan daha fazla güç verilmeyecektir.

25.282.2504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.282.2504		2000 Watlık / Elektrikli ısıtıcı ve termostadı (TS 5101) / Yağ Yakıt Isıtıcıları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.