

25.260.1106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.260.1106 (174-1106)
Tanımı	20 m ³ /h, Ø273, Ø100, KAYNAKLI DENGE TANKI (DEBİ-GÖVDE ÇAPI-GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisi


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	12216,90	866,21	433,11
2025-Kasım	11961,55	858,80	429,40
2025-Ekim	11797,18	837,44	418,72
2025-Eylül	11477,99	811,20	405,60
2025-Ocak	9973,75	701,25	350,63
2024	8593,75	531,25	265,63
2023-2	7040,63	321,88	160,94
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4676,38	197,63	98,82
2022-3	4021,56	127,56	63,78
2022-2	3992,13	98,13	49,07
2022-1	2310,63	98,13	49,07
2021	1527,38	64,33	32,16
2020	1420,06	52,73	26,37
2019	1065,26	44,86	22,43
2018	1050,00	29,60	14,80

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.260.1106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Isıtma ve sođutma sistemlerinde ısıl dengeleme ve hidrolik dengelemeyi sađlamak için imal edilmiş, projede belirtilen su debisine göre gövde içi su hızı 0,2 m/sn'yi aşmayan, su giriş ve çıkış ağızları projede belirtildiđi gibi, hava atma, duyar eleman ve boşaltma ağızları olan, iç kısmında su giriş ağızı karşısında delikli sacdan bölmeli, 110 °C su ve maksimum 10 bar işletme basıncında çalışabilen denge tankının işyerine temini ve montajının yapılması.

25.260.1106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.260.1106		20 m ³ /h , Ø273 , Ø100 / KAYNAKLI DENGİ TANKI (DEBİ- GÖVDE ÇAPI - GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI) / Denge Tankı (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,100000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.