

25.282.2105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|----------------|--|
| Poz No | 25.282.2105 (410-106) |
| Tanımı | 40 Ø mm (1 1/2"), Tek Filtre, Yağ yakıt filtresi |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Isıtma Sistemleri Tesisatı |


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 2450,23 | 386,79 | 193,39 |
| 2025-Kasım | 2425,84 | 383,46 | 191,73 |
| 2025-Ekim | 2358,63 | 373,95 | 186,98 |
| 2025-Eylül | 2314,61 | 362,21 | 181,11 |
| 2025-Ocak | 2021,88 | 313,13 | 156,57 |
| 2024 | 1603,50 | 237,25 | 118,63 |
| 2023-2 | 1235,00 | 143,75 | 71,88 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 815,63 | 88,13 | 44,07 |
| 2022-3 | 736,13 | 56,88 | 28,44 |
| 2022-2 | 723,00 | 43,75 | 21,88 |
| 2022-1 | 518,75 | 43,75 | 21,88 |
| 2021 | 349,69 | 28,68 | 14,34 |
| 2020 | 234,01 | 23,51 | 11,76 |
| 2019 | 175,93 | 20,00 | 10,00 |
| 2018 | 141,00 | 13,90 | 6,95 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.282.2105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Prospektüsü onandıktan sonra monte edilmek üzere hava boşaltma tapası; içinin örme piriç telden cm²'de asgari 600 delik bulunan örme filtresi, bağlantı rakorları veya flanşları dâhil gövdesi font çelik veya alüminyum döküm yakıt filtresinin işyerinde temini ve yerine montajı.

25.282.2105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|--------|----------|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 20.282.2105 | | 40 ø mm (1 1/2) / Tek Filtre / Yağ Yakıt Filtreleri (Rayici) | Ad | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,200000 |
| 10.100.1082 | 01.519 | Tesisat ustası | Saat | 0,500000 |
| 10.100.1084 | 01.521 | Tesisat usta yardımcısı | Saat | 0,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.