

## 25.290.1601 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.290.1601

**Tanımı** Ø 60 / Ø100 mm Yoğuşmalı Kombi Baca Uzatması

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Isıtma Sistemleri Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.290.1601 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Yoğuşmalı Kombi Baca Uzatması: Ölçü:m

Hermetik cihazlar için TS EN 14471 ve TS EN 1856 standartlarına uygun, CE belgeli, iç cidarı PP, dış cidarı elektrostatik fırın boyalı alüminyum veya paslanmaz çelik malzemeden mamul konantrik uzatma borusu. Sızdırmazlık contası, askı elemanları,kelepçeleri dahil, işyerinde temini ve yerine montajı.

## 25.290.1601 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.290.1601		Ø 60 / Ø100 mm Yoğuşmalı Kombi Baca Uzatması (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,100000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.