

## 25.282.1403 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.282.1403 (409-403)

**Tanımı** 2.000 l/h, 15 Atmosfer basınçlı, YAĞ-YAKIT POMPALARI (TSE kalite belgeli)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Isıtma Sistemleri Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	51579,95	2598,65	1299,33
2025-Kasım	51029,48	2576,36	1288,18
2025-Ekim	50338,04	2512,31	1256,16
2025-Eylül	49272,15	2433,59	1216,80
2025-Ocak	40730,63	2103,75	1051,88
2024	35053,13	1593,75	796,88
2023-2	26423,45	965,63	482,82
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	18718,70	592,88	296,44
2022-3	12076,59	382,69	191,35
2022-2	11944,13	294,38	147,19
2022-1	8485,32	294,38	147,19
2021	5477,33	192,96	96,48
2020	3584,24	158,15	79,08
2019	2681,15	134,59	67,30
2018	2100,00	93,00	46,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.282.1403 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

BFT 25.282.1100'deki montajlı birim fiyatlar % 50 artırılır, montaj bedelleri artırılmadan aynen uygulanır. 1500 d/d motorla 220 CFT viskoziteli ağır yağla vereceđi debi ve basınç miktarı aşağıda belirtilen (30 °Cda 600 Redwood 1 saniye veya 69 °Cda 3500 Redwood 1 saniyeye tekabül eder) Yakıt pompasının besleme kablosu ve tablosu üzerindeki elemanlarla birlikte fiyatın dışında kalmak üzere işyerinde temini yerine montajı.

## 25.282.1403 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.