

25.264.2105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.264.2105 (176-305)

Tanımı Su seviyesi göstergesi, Flanşlar arası 44 cm, 10 Atmosfere kadar basınçlar için: Çelik gövdeli, refleks camlı, alt-üst ve boşaltma pistonlu musluk grubu ile (TS 517)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	17626,65	604,50	302,25
2025-Kasım	16820,31	599,30	299,65
2025-Ekim	16363,79	584,43	292,22
2025-Eylül	16363,59	566,10	283,05
2025-Ocak	13976,88	489,38	244,69
2024	12088,75	371,25	185,63
2023-2	7711,25	225,00	112,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	5298,63	136,13	68,07
2022-3	3037,13	87,75	43,88
2022-2	3016,88	67,50	33,75
2022-1	2130,00	67,50	33,75
2021	1377,46	44,21	22,11
2020	1259,40	36,24	18,12
2019	1067,41	30,83	15,42
2018	906,00	20,10	10,05

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.264.2105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Buhar kazanlarında, kapalı genişleme deposunda veya hidroforlarda akışkanın seviyesini gösterecek uygun uzunlukta cam borulu veya raflex camlı pirinç veya çelik gövdeli üç ağızlı muslukları ile komple su seviyesi göstergesinin işyerinde temini ve yerine montajı. (En az 31 cm boyunda).

25.264.2105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.264.2105		Flanşlar arası 44 cm. / 10 Atmosfer basınçlar için Çelik gövdeli, refleks camlı, alt-üst ve boşaltma pistonlu musluk grubu ile (TS 517). / Su Seviyesi Göstergesi (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,900000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,900000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.