

## 25.264.2106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.264.2106 (176-306)

**Tanımı** Su seviyesi göstergesi, Flanşlar arası 51 cm, 10 Atmosfere kadar basınçlar için: Çelik gövdeli, refleks camlı, alt-üst ve boşaltma pistonlu musluk grubu ile (TS 517)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Isıtma Sistemleri Tesisi


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	22107,00	604,50	302,25
2025-Kasım	21089,79	599,30	299,65
2025-Ekim	20517,03	584,43	292,22
2025-Eylül	20521,60	566,10	283,05
2025-Ocak	17526,88	489,38	244,69
2024	15183,75	371,25	185,63
2023-2	9571,25	225,00	112,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	6581,13	136,13	68,07
2022-3	3770,00	87,75	43,88
2022-2	3749,75	67,50	33,75
2022-1	2642,50	67,50	33,75
2021	1707,48	44,21	22,11
2020	1583,46	36,24	18,12
2019	1299,05	30,83	15,42
2018	1010,00	21,90	10,95

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.264.2106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Buhar kazanlarında, kapalı genişleme deposunda veya hidroforlarda akışkanın seviyesini gösterecek uygun uzunlukta cam borulu veya raflex camlı pirinç veya çelik gövdeli üç ağızlı muslukları ile komple su seviyesi göstergesinin işyerinde temini ve yerine montajı. (En az 31 cm boyunda).

## 25.264.2106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.264.2106		Flanşlar arası 51 cm. / 10 Atmosfer basınçlar için Çelik gövdeli, refleks camlı, alt-üst ve boşaltma pistonlu musluk grubu ile (TS 517). / Su Seviyesi Göstergesi (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,900000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,900000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.