

25.250.4504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.250.4504 (169-1214)

Tanımı Anma debisi: 3,5 m³/h, DN 20-25, Ultrasonik Isı Ölçer, Isıtma Hattı İçin

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	13414,96	1679,16	839,58
2025-Kasım	12110,11	1664,75	832,38
2025-Ekim	12106,34	1623,39	811,70
2025-Eylül	11751,74	1572,50	786,25
2025-Ocak	10414,38	1359,38	679,69
2024	8576,25	1031,25	515,63
2023-2	7185,00	625,00	312,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	5844,38	378,13	189,07
2022-3	4616,25	243,75	121,88
2022-2	4560,00	187,50	93,75
2022-1	2837,50	187,50	93,75
2021	2045,99	122,81	61,41
2020	1897,99	100,64	50,32
2019	1882,98	85,63	42,82
2018	1550,00	62,00	31,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.250.4504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

0

TS EN 1434-1/2/3/4/5 standardında, AT Tip Onay belgeli, debi ölçüm ünitesi (debimetre), elektronik hesaplama ünitesi ve DIN EN 60751 standardında sıcaklık sensörlerinden oluşan, kompakt veya split bir yapıya sahip; optik arayüz ve M-bus, RF taban yazılımlı, PN 16 basınç sınıfında, A veya °C sınıfı çevre şartlarında kullanılan, ölçme hassasiyeti en az klas 3 olan, 5 °C-120 °C sıcaklık ölçüm aralığında, deđişebilen pilli, (montaj için 6 m, split tiplerde hesaplama birimi için 5 m kablo dâhil) mühürlü kalorimetrenin programlanması, montaj malzemeleri dâhil işyerinde temini, çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.250.4504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.250.4504		Anma Debisi 3,5 M ³ /H, Dn 20-25 / Ultrasonik Isı Ölçer, Isıtma Hattı İçin (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.