

35.110.5502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.110.5502 (716-122)

Tanımı 3 veya 4 kutuplu 630 A'e kadar, Uzaktan kumandalı kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu ve açık tip şalterler için ilaveler (TS EN 60947-2 standardına uygun)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	29553,55	463,23	231,62
2025-Kasım	29203,01	459,25	229,63
2025-Ekim	28579,54	447,84	223,92
2025-Eylül	28250,49	433,80	216,90
2025-Ocak	24062,40	375,00	187,50
2024	21740,00	206,00	103,00
2023-2	11590,00	108,00	54,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	9630,00	67,00	33,50
2022-3	7020,00	43,30	21,65
2022-2	7003,67	33,30	16,65
2022-1	3870,00	33,30	16,65
2021	2160,00	33,30	16,65
2020	1830,00	33,30	16,65
2019	1690,00	33,30	16,65
2018	1460,00	26,30	13,15

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.110.5502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Termik magnetik şalterlere ayrıca ilave edilerek monte edilen, uzaktan açma ve kapama işini motor mekanizması ile sağlayan, gerekli kumanda düğmeleri, açtırma bobini (açık tip şalterlerde ayrıca kapama bobini) ve yardımcı kontaktları bulunan ilave donanımın temini ve montajı, her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

35.110.5502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.110.5502		3 veya 4 kutuplu 630 A' e kadar / Uzaktan kumandalı kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu ve açık tip şalterler için ilaveler (TS EN 60947-2 standardına uygun) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.