

25.250.4604 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.250.4604 (169-1330)
Tanımı	RS232 iletişim arayüzü, Ultrasonik Isı Ölçer, Soğutma Hattı İçin
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2492,63	671,66	335,83
2025-Kasım	2286,64	665,90	332,95
2025-Ekim	2275,91	649,35	324,68
2025-Eylül	2208,44	629,00	314,50
2025-Ocak	1948,75	543,75	271,88
2024	1452,50	412,50	206,25
2023-2	861,25	250,00	125,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	660,00	151,25	75,63
2022-3	460,50	97,50	48,75
2022-2	438,00	75,00	37,50
2022-1	295,00	75,00	37,50
2021	194,15	49,13	24,57
2020	175,78	40,25	20,13
2019	157,45	34,25	17,13
2018	148,00	24,80	12,40

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.250.4604 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Soğutma tesisatı- çiller hattı üzerinde kullanmaya uygun, kondense su oluşumuna karşı gerekli önlem alınmış, diğer özellikler BFT 25.250.4000 ile aynı, montajlı birim fiyatları BFT 25.250.4500'e göre % 25 zamlı, montaj bedelleri aynı.

TS EN 1434-1/2/3/4/5 standardında, AT Tip Onay belgeli, debi ölçüm ünitesi (debimetre), elektronik hesaplama ünitesi ve DIN EN 60751 standardında sıcaklık sensörlerinden oluşan, kompakt veya split bir yapıya sahip; optik arayüz ve M-bus, RF taban yazılımlı, PN 16 basınç sınıfında, A veya °C sınıfı çevre şartlarında kullanılan, ölçme hassasiyeti en az klas 3 olan, 5 °C-120 °C sıcaklık ölçüm aralığında, değişebilen pilli, (montaj için 6 m, split tiplerde hesaplama birimi için 5 m kablo dâhil) mühürlü kalorimetrenin programlanması, montaj malzemeleri dâhil işyerinde temini, çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.250.4604 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.250.4604		Rs232 İletişim Arayüzü / Ultrasonik Isı Ölçer, Soğutma Hattı İçin (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.