

## 25.288.5509 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| Poz No  | 25.288.5509 (193-409)           |
| Tanımı  | Ø=400, İzolasyonlu seramik baca |
| Birimi  | m                               |
| Kurum   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı   |
| Fasikül | Isıtma Sistemleri Tesisatı      |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 21394,26     | 4122,64       | 2061,32         |
| 2025-Kasım  | 20895,56     | 4087,26       | 2043,63         |
| 2025-Ekim   | 21199,43     | 3985,65       | 1992,83         |
| 2025-Eylül  | 20640,61     | 3860,76       | 1930,38         |
| 2025-Ocak   | 17012,50     | 3337,50       | 1668,75         |
| 2024        | 15927,50     | 2527,50       | 1263,75         |
| 2023-2      | 10212,50     | 1531,25       | 765,63          |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 7621,25      | 943,75        | 471,88          |
| 2022-3      | 4917,25      | 609,38        | 304,69          |
| 2022-2      | 4776,63      | 468,75        | 234,38          |
| 2022-1      | 3481,25      | 468,75        | 234,38          |
| 2021        | 2441,33      | 307,31        | 153,66          |
| 2020        | 1762,68      | 251,88        | 125,94          |
| 2019        | 1376,53      | 214,38        | 107,19          |
| 2018        | 1140,00      | 83,50         | 41,75           |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.288.5509 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Seramik Bacalar için olan: TS EN 1457-1, TS EN 13063-1, TS EN 13063-2 standartlarına uygun olarak imal edilmiş, seramik baca borusu, baca giriş borusu, temizleme kapılı seramik boru, seramik ön kapak, metal temizleme kapısı, yoğunlaşma toplayıcısı, beton temel elemanı, havalandırma ızgarası, ısı ve aside dayanıklı seramik boru yapıştırıcısı, kesite göre üretilmiş kamalı plaka taş yünü, hafif betondan imal edilmiş dış baca bloku ve baca şapkası, hafif betondan imal edilmiş dış baca bloku parçalarının montajında statik takviye için çelik donatılar kullanılan, seramik boruların üzerinde malzeme tanımını belirten işaretlemeleri, imalatçının CE belgesindeki ürününe ait etiket tanımlaması ile uygulanacak seramik boru üzerindeki işaretleme birbirine uygun, sistem bacaya ait standartlara uygun malzemeden imal edilmiş baca plakasının kazan dairesinde görünür bir yere montajı yapılan, baca kesit ve çekiş hesabı TS EN 13384-1 veya TS EN 13384-2 standardına uygun olarak yapılarak raporlanan bacanın işyerinde temini ve montajının MYK Baca Montaj Personeli (Seviye 3) Belgeli Üretici veya Distribütör Yetkili Servisi tarafından yapılması ve MYK Baca Kontrol Personeli (Seviye 4) Belgeli personel tarafından da baca kesit hesabı ile yapılan bacanın kontrolünün yapılması ve uygunluk onayının verilmesi. ?

Not: Kat arası sabitleme elemanları, merdiven, diğer çelik konstrüksiyon işleri BFT 15.550.1202 pozundan hesaplanacaktır. 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş olan bacalar onaylı projede belirtilen tüm bileşenleriyle birlikte bağlantıları ve montajı yapılarak çalışır halde teslim edilecektir. Paratoner tanıma dâhil değildir.

## 25.288.5509 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                    | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|-------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                       |        |          |
| 20.288.5509 |                 | Ø 400 / İZOLASYONLU SERAMİK BACA (Rayici) | m      | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                        |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                  | Saat   | 3,000000 |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                            | Saat   | 5,000000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                   | Saat   | 5,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.