

35.135.2506 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.135.2506 (725-516)
Tanımı	2 Sayısal çıkış modülü, Enerji analizörleri ve devre elemanları
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1714,04	319,61	159,81
2025-Kasım	1557,96	316,86	158,43
2025-Ekim	1554,56	309,00	154,50
2025-Eylül	1508,79	299,31	149,66
2025-Ocak	1334,65	258,75	129,38
2024	997,00	255,00	127,50
2023-2	664,00	134,00	67,00
2023-1	540,00	83,50	41,75
2022-3	405,00	54,00	27,00
2022-2	391,88	41,20	20,60
2022-1	376,00	41,20	20,60
2021	227,00	41,20	20,60
2020	227,00	41,20	20,60
2019	204,00	35,20	17,60
2018	188,00	27,80	13,90

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.135.2506 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Bir elektriksel sistemde izlenmesi gereken anlık, ortalama ve maksimum akım ve güç değerlerini, gerilimi, 45-65 Hz arası frekansı, güç faktörü ve akım gerilimindeki toplam harmonik bozulmayı, 21. harmoniğe kadar RMS ölçümünü, enerji değerlerini ışıklı LCD ekran üzerinden gösterebilen modüler yapıda, aynı anda 5 ölçüm değerini gösterebilen, TS EN 61010'a uygun, haberleşme modülü, alarm modülü, input ve output opsiyonel modüllerine sahip, 3 fazlı (3P, 3PN), 2 fazlı ve tek fazlı AC sistemlerde kullanılabilen tip, her nevi malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.135.2506 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.