

35.110.5506 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.110.5506 (716-126)

Tanımı 3 veya 4 kutuplu 5.000 A'e kadar, Uzaktan kumandalı kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu ve açık tip şalterler için ilaveler (TS EN 60947-2 standardına uygun)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	51689,44	463,23	231,62
2025-Kasım	51075,18	459,25	229,63
2025-Ekim	49985,96	447,84	223,92
2025-Eylül	49417,20	433,80	216,90
2025-Ocak	42087,00	375,00	187,50
2024	39440,00	1520,00	760,00
2023-2	21020,00	797,00	398,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	17350,00	498,00	249,00
2022-3	12620,00	322,00	161,00
2022-2	12537,30	247,00	123,50
2022-1	7010,00	247,00	123,50
2021	4000,00	247,00	123,50
2020	3420,00	247,00	123,50
2019	3180,00	247,00	123,50
2018	2740,00	195,00	97,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.110.5506 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Termik magnetik şalterlere ayrıca ilave edilerek monte edilen, uzaktan açma ve kapama işini motor mekanizması ile sağlayan, gerekli kumanda düğmeleri, açtırma bobini (açık tip şalterlerde ayrıca kapama bobini) ve yardımcı kontakları bulunan ilave donanımın temini ve montajı, her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

35.110.5506 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.110.5506		3 veya 4 kutuplu 5000 A' e kadar / Uzaktan kumandalı kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu ve açık tip şalterler için ilaveler (TS EN 60947-2 standardına uygun) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.