

35.110.5501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.110.5501 (716-121)

Tanımı 3 veya 4 kutuplu 250 A'e kadar, Uzaktan kumandalı kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu ve açık tip şalterler için ilaveler (TS EN 60947-2 standardına uygun)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	16586,25	463,23	231,62
2025-Kasım	16390,19	459,25	229,63
2025-Ekim	16039,55	447,84	223,92
2025-Eylül	15850,91	433,80	216,90
2025-Ocak	13503,50	375,00	187,50
2024	12080,00	145,00	72,50
2023-2	6440,00	76,00	38,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	5350,00	47,50	23,75
2022-3	3900,00	30,70	15,35
2022-2	3891,64	23,60	11,80
2022-1	2150,00	23,60	11,80
2021	1200,00	23,60	11,80
2020	1020,00	23,60	11,80
2019	941,00	23,60	11,80
2018	698,00	18,60	9,30

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.110.5501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Termik magnetik şalterlere ayrıca ilave edilerek monte edilen, uzaktan açma ve kapama işini motor mekanizması ile sağlayan, gerekli kumanda düğmeleri, açtırma bobini (açık tip şalterlerde ayrıca kapama bobini) ve yardımcı kontakları bulunan ilave donanımın temini ve montajı, her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

35.110.5501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.110.5501		3 veya 4 kutuplu 250 A' e kadar / Uzaktan kumandalı kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu ve açık tip şalterler için ilaveler (TS EN 60947-2 standardına uygun) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.