

## 35.120.2103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.120.2103 (717-403)

**Tanımı** 3x100 A'e kadar, Termik ve magnetik koruyuculu otomatik enversör şalter

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 28715,84     | 869,69        | 434,85          |
| 2025-Kasım  | 28376,63     | 862,23        | 431,12          |
| 2025-Ekim   | 27769,33     | 840,80        | 420,40          |
| 2025-Eylül  | 27441,43     | 814,45        | 407,23          |
| 2025-Ocak   | 23378,36     | 704,06        | 352,03          |
| 2024        | 20790,00     | 177,00        | 88,50           |
| 2023-2      | 11870,00     | 93,00         | 46,50           |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 9870,00      | 58,00         | 29,00           |
| 2022-3      | 7700,00      | 37,50         | 18,75           |
| 2022-2      | 7686,12      | 28,80         | 14,40           |
| 2022-1      | 5080,00      | 28,80         | 14,40           |
| 2021        | 2830,00      | 28,80         | 14,40           |
| 2020        | 2390,00      | 23,60         | 11,80           |
| 2019        | 2210,00      | 23,60         | 11,80           |
| 2018        | 1470,00      | 18,60         | 9,30            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.120.2103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

TS EN 60947-6-1 standartlarına uygun üretilmiş CE işareti ile piyasaya arz edilmiş enversör şalter temini ve montajı yardımcı kontaktör her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

## 35.120.2103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı  | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|---|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri   |        |          |
| 30.120.2103 |                 | 3 x 100 A.e kadar / Termik ve magnetik koruyuculu otomatik enversör şalter (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri  |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi  | Saat   | 0,250000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası   | Saat   | 1,200000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı  | Saat   | 1,200000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.