

## 35.125.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.125.1104 (718-108)

**Tanımı** 3x40 A'e kadar, Kuru tip koruyucusuz kontaktörler (TS -3629) (TS EN 60947-4-1)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2777,33	463,23	231,62
2025-Kasım	2745,78	459,25	229,63
2025-Ekim	2685,68	447,84	223,92
2025-Eylül	2646,58	433,80	216,90
2025-Ocak	2259,30	375,00	187,50
2024	1840,00	127,00	63,50
2023-2	717,00	66,50	33,25
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	583,00	41,30	20,65
2022-3	467,00	26,70	13,35
2022-2	459,95	20,50	10,25
2022-1	326,00	20,50	10,25
2021	184,00	14,60	7,30
2020	184,00	14,60	7,30
2019	161,00	14,00	7,00
2018	116,00	11,00	5,50

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.125.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

AC3 sınıfı, koruyucu röleleri bulunmayan ayrı kumanda düğmeleri ile kuru tip üç fazlı kontaktör temin ve montajı, yardımcı kontaklar her nevi malzeme ve işçilik dâhil. Ölçü: Monte edilmiş kontaktör adedi sayılır.

## 35.125.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.125.1104		3 x 40 A.e kadar / Kuru tip koruyucusuz kontaktörler / Kontaktörler ( TS -3629) ( TS EN 60947-4-1) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.