

## 35.125.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.125.1205 (718-121)

**Tanımı** 60 kVAR'a kadar kompanzasyon kontaktörü (TS -3629) (TS EN 60947-4-1)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	8981,59	463,23	231,62
2025-Kasım	8876,13	459,25	229,63
2025-Ekim	8685,49	447,84	223,92
2025-Eylül	8579,20	433,80	216,90
2025-Ocak	7311,25	375,00	187,50
2024	5780,00	231,00	115,50
2023-2	2450,00	231,00	115,50
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1990,00	144,00	72,00
2022-3	1590,00	93,00	46,50
2022-2	1565,85	71,50	35,75
2022-1	966,00	71,50	35,75
2021	548,00	51,00	25,50
2020	548,00	51,00	25,50
2019	522,00	48,80	24,40
2018	376,00	38,50	19,25

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.125.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

BFT No 35.125.1100 ile aynı, enerjilendiđinde ilk başta gücü deşarj direnci üzerinden alıp, ilk kalkış akımından sonra ana kontakları kapatacak kompanzasyon kontaktörü her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

## 35.125.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.125.1205		60 kVAr'a kadar kompanzasyon kontaktörü / Kompanzasyon kontaktörleri / KONTAKTÖRLER (TS - 3629) (TS EN 60947-4-1) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.