

## 35.140.2630 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.140.2630 (783-130)

**Tanımı** 7x2.5 mm<sup>2</sup>, FVV-n, TS 936'ya uygun, FVV-FVVn, NYMHY (FD) İletkenler (Kablo Fiyatı)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	231,11	88,03	44,02
2025-Kasım	228,09	87,25	43,63
2025-Ekim	220,86	85,09	42,55
2025-Eylül	215,16	82,43	41,22
2025-Ocak	184,96	71,25	35,63
2024	114,00	27,20	13,60
2023-2	89,00	14,30	7,15
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	67,50	8,90	4,45
2022-3	61,50	5,75	2,88
2022-2	60,06	4,40	2,20
2022-1	29,60	4,40	2,20
2021	18,20	3,35	1,68
2020	12,90	3,35	1,68
2019	12,70	3,20	1,60
2018	8,85	2,50	1,25

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.140.2630 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

TS EN 50525-1, TS EN 50525-2-12/22/31/42/51/71, TS 9759 HD 21.4 S2, TS HD 21.8 S2, TS HD 21.9 S2, TS EN 50525-2-21, TS IEC 60227-6, TS EN 50395 standartlarına ve 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile İlgili Yönetmeliđe uygun imal edilmiş, CE uygunluk İşaretiyle piyasaya arz edilmiş.

## 35.140.2630 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.140.2630		7 x 2.5 mm <sup>2</sup> FVV-n / FVV-FVVn, NYMHY (FD) tipi kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,070000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,130000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,070000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.