

35.172.1336 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.172.1336

Tanımı En az 50x50 mm, en az 500 lm, en az 70 lm/W, IK10 gömme aydınlatma armatürü / Gömme Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.172.1336 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Gömme Aydınlatma Armatürü: (Ölçü: Ad.)

Daire veya kare şekillerinde, yere/zemine veya duvara gömme özellikte olan armatürün gövde malzemesi paslanmaz çelik, alüminyum döküm, yüksek mukavemetli termoplastik veya kompozit malzemedir, ön çerçeve (görünür kapak) malzemesi ise paslanmaz çelik (AISI 304 / 316 / 316L) olmalıdır.

Yer/zemin uygulamaları için en az IP67, duvar uygulamaları için ise en az IP65 koruma sınıfına sahip olacaktır.

Gömme kasası (plastik, alüminyum veya paslanmaz çelik) poza dahildir.

LED ışık kaynağının özellikleri 35.170.1000 pozunu ile aynı özelliklere sahip armatürün tüm aksesuarları ile birlikte temini, sahada montajı ve çalışır halde teslimi yapılacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.172.1336 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.