

25.320.1214 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.320.1214 (207-414)
Tanımı	600 Ø mm, Sürgülü vana: Pik döküm, flanşlı, PN 6-10
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	275085,81	2478,91	1239,46
2025-Kasım	262234,35	2457,63	1228,82
2025-Ekim	255100,35	2396,55	1198,28
2025-Eylül	255315,54	2321,44	1160,72
2025-Ocak	218006,81	2006,81	1003,41
2024	171521,80	1521,80	760,90
2023-2	131672,25	922,25	461,13
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	101060,09	560,09	280,05
2022-3	77663,66	361,16	180,58
2022-2	77580,31	277,81	138,91
2022-1	35415,31	277,81	138,91
2021	18834,98	182,03	91,02
2020	15071,54	149,18	74,59
2019	11180,54	126,94	63,47
2018	8313,26	98,63	49,32

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.1214 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, TS EN 1171'e uygun, gövdesi, kapađı, volanı sfero veya pik döküm, sürgüsü sfero döküm, mili paslanmaz çelik, EPDM veya NBR sızdırmaz contalı, PN 6-10 basınç sınıfındaki vananın işyerinde temini ve yerine montajı.

25.320.1214 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.320.1214		600 Ø mm / Sürgülü vana Pik döküm, flanşlı, PN 6-10 / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici)	Ad	1,000000
		Bölüm Toplamı Malzeme		
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,070000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	3,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	3,500000
		Bölüm Toplamı Montaj		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,350000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.