

## 25.320.1312 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>25.320.1312 (207-512)</b>
<b>Tanımı</b>	400 Ø mm, Sürgülü vana: Pik döküm, flanşlı, TS EN 1171'e uygun
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	114747,61	2060,63	1030,32
2025-Kasım	109426,33	2042,93	1021,47
2025-Ekim	106451,84	1992,16	996,08
2025-Eylül	106509,40	1929,73	964,87
2025-Ocak	90955,69	1668,19	834,10
2024	90552,50	1265,00	632,50
2023-2	69441,63	766,63	383,32
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	53290,59	465,59	232,80
2022-3	38028,65	300,23	150,12
2022-2	37959,36	230,94	115,47
2022-1	20943,44	230,94	115,47
2021	11147,23	151,31	75,66
2020	8920,74	124,01	62,01
2019	7142,91	105,53	52,77
2018	5254,63	80,08	40,04

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.320.1312 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, TS EN 1171'e uygun, gövdesi, kapađı, volanı sfero veya pik döküm, sürgüsü sfero döküm, mili paslanmaz çelik, EPDM veya NBR sızdırmaz contalı, PN 6-10 basınç sınıfındaki vananın işyerinde temini ve yerine montajı.

## 25.320.1312 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.320.1312		400 Ø mm / Sürgülü vana Pik döküm, flanşlı TS EN 1171'e uygun, diğer özellikler 207-400'ün aynı, PN 16 / Soğuk veya Sıcak Su Vanaları (Rayici)	Ad	1,000000
		Bölüm Toplamı Malzeme		
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,070000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	2,900000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	2,900000
		Bölüm Toplamı Montaj		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,290000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.