

## 56.550.1110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 56.550.1110

**Tanımı** Yumuşak Kayada 9 7/8" Çapında Filtreli Çelik Borulu Su Sondaj Kuyusu İnşa Etmek

**Birimi** m

**Kurum** Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 1293,62      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 801,83       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 801,83       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 481,57       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 403,23       | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 56.550.1110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

**TARİF:** Kuyu İnşa Projesine, teknik şartnamelere ve DSİ özel talimatı öncelikli olmak üzere Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği esaslarına göre Yumuşak Kayada rotari tip sondaj makineleri ile sondaj tekniğine uygun olarak 9 7/8" çap ve her türlü derinlikte su sondaj kuyusunun delgisi, filtreli çelik teçhiz borusu ile teçhiz edilip, yıkama ve çakılama ile su sondaj kuyularının inşa işidir (TL/m).

**ÖLÇÜ:** İlgili proje için hazırlanmış ve İdare'ce onaylı Su Sondajı İnşa Projesinde belirtilen ve yerinde yapılan imalattan ölçülen metre sondaj derinliğidir.

## 56.550.1110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                          | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|-------------------------------------------------|--------|----------|
| 51.550.1010 |                 | Sabit Giderler                                  | Saat   | 1,000000 |
| 51.545.1000 |                 | Su Sondaj Kuyusu Çakılama                       | Ton    | 0,027200 |
| 51.550.1000 |                 | Personel Giderleri                              | Saat   | 0,720000 |
| 51.540.1000 |                 | Su Sondaj Makinesi (400-500 m Delme Kapasiteli) | Saat   | 0,480000 |
| 10.120.1245 | 04.249/1        | Matkap (9.7/8 inc sondaj için)                  | Adet   | 0,002400 |
|             |                 |                                                 |        | 1,000000 |
| 51.545.1030 |                 | Sirkülasyon Çamurunun Hazırlanması              | m³     | 0,049400 |
| 51.550.1005 |                 | Şantiye Giderleri                               | Saat   | 0,720000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.