

25.264.3301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.264.3301 (177-301)
Tanımı	3 Fonksiyonlu (16 atmosfere kadar), Manyetik kazan besleme cihazı (Elektrikli, manyetik 3 foksionlu tam otomatik kazan besleme cihazı) (TSE kalite belgeli)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	5106,25	536,25	268,13
2023-2	3840,00	325,00	162,50
2023-1	2900,38	196,63	98,32
2022-3	2379,00	126,75	63,38
2022-2	2349,75	97,50	48,75
2022-1	1672,50	97,50	48,75
2021	1150,59	63,86	31,93
2020	753,45	52,34	26,17
2019	699,78	44,53	22,27
2018	621,00	47,10	23,55
2017	615,00	41,10	20,55
2016	508,00	38,20	19,10
2015	501,00	31,80	15,90
2014	497,00	28,60	14,30
2013	464,00	26,00	13,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.264.3301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kazan, denge deposu, degazör gibi cihazlarda basınç ve sıcaklık altında seviye kontrol eden şamandıra haznesi, (Buhar ve su kısımlarına flanşla bağlanan) paslanmaz çelik şamandırası; elektrik kontaklarının bulunduğu kısmı buhar ve suyun korozyon etkisinden tamamen korunmuş icabında en düşük su seviyesi alarm ve brülör durdurma kontakları ilave edilebilir manyetik kazan besleme cihazının işyerinde temin su buhar ve elektrik bağlantılarının ve ayarlarının yapılması, çalışır halde teslimi. (Her ölçüdeki kazan için).

25.264.3301 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.264.3301		3 Fonksiyonlu (16 atmosfere kadar.) / Manyetik kazan besleme cihazı (Elektrikli, manyetik 3 fonsiyonlu tam otomatik kazan besleme cihazı). (TSE kalite belgeli). / Kazan Besleme Cihazları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,300000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.