

## 25.288.5313 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.288.5313 (193-263)

**Tanımı** Ø=500, Yalıtımlı Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Paslanmaz Çelik)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Isıtma Sistemleri Tesisatı


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 8491,25      | 1310,00       | 655,00          |
| 2023-2 | 5017,50      | 793,75        | 396,88          |
| 2023-1 | 3734,75      | 486,00        | 243,00          |
| 2022-3 | 3137,88      | 313,63        | 156,82          |
| 2022-2 | 3065,50      | 241,25        | 120,63          |
| 2022-1 | 2216,25      | 241,25        | 120,63          |
| 2021   | 1436,06      | 158,11        | 79,06           |
| 2020   | 1129,93      | 129,58        | 64,79           |
| 2019   | 1045,19      | 110,28        | 55,14           |
| 2018   | 852,00       | 120,00        | 60,00           |
| 2017   | 714,00       | 104,00        | 52,00           |
| 2016   | 706,00       | 96,00         | 48,00           |
| 2015   | 690,00       | 80,00         | 40,00           |
| 2014   | 860,00       | 27,00         | 13,50           |
| 2013   | 747,50       | 26,00         | 13,00           |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.288.5313 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Alüminyum sac kaplama yerine paslanmaz çelik kaplama yapılması. Diğer özellikler BFT 25.288.5200 ile aynı.

Tek cidarlı bacaya 5 cm kalınlıkta taş yünü veya seramik yünü izolasyon üzeri gofralı alüminyum sac ile kaplama yapılmış; Diğer özellikler BFT 25.288.5000'deki gibi. Yalıtım malzemesinin 3 cm kalınlıkta taş yünü olması halinde BFT 25.288.5200'deki montajlı birim fiyatlar % 10 eksiltiyle, montaj bedelleri eksiltmeden aynen ödenecektir.

## 25.288.5313 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                   | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                      |        |          |
| 20.288.5313 |                 | Ø 500 / Dış Kaplaması Paslanmaz Çelikten / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici) | m      | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                       |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                 | Saat   | 1,000000 |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                                           | Saat   | 2,800000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                                                  | Saat   | 2,800000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.