

## 25.288.5316 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.288.5316 (193-266)

**Tanımı** Ø=800, Yalıtımlı Paslanmaz Çelik Baca (Dış Kaplaması Paslanmaz Çelik)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Isıtma Sistemleri Tesisatı


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 15942,50     | 1392,50       | 696,25          |
| 2023-2 | 9396,25      | 843,75        | 421,88          |
| 2023-1 | 7095,00      | 516,25        | 258,13          |
| 2022-3 | 6053,13      | 333,13        | 166,57          |
| 2022-2 | 5976,25      | 256,25        | 128,13          |
| 2022-1 | 4256,25      | 256,25        | 128,13          |
| 2021   | 2752,24      | 167,94        | 83,97           |
| 2020   | 1919,90      | 137,63        | 68,82           |
| 2019   | 1814,53      | 117,13        | 58,57           |
| 2018   | 1470,00      | 141,00        | 70,50           |
| 2017   | 1230,00      | 123,00        | 61,50           |
| 2016   | 1220,00      | 114,00        | 57,00           |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.288.5316 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Alüminyum sac kaplama yerine paslanmaz çelik kaplama yapılması. Diğer özellikler BFT 25.288.5200 ile aynı.  
Tek cidarlı bacaya 5 cm kalınlıkta taş yünü veya seramik yünü izolasyon üzeri gofrajlı alüminyum sac ile kaplama yapılmış; Diğer özellikler BFT 25.288.5000'deki gibi. Yalıtım malzemesinin 3 cm kalınlıkta taş yünü olması halinde BFT 25.288.5200'deki montajlı birim fiyatlar % 10 eksiltilerek, montaj bedelleri eksiltilmeden aynen ödenecektir.

## 25.288.5316 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                   | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                      |        |          |
| 20.288.5316 |                 | Ø 800 / Dış Kaplaması Paslanmaz Çelikten / Paslanmaz Çelik Baca (Rayici) | m      | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                       |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                 | Saat   | 1,000000 |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                                           | Saat   | 3,000000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                                                  | Saat   | 3,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.