

## 35.140.3532 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.140.3532 (727-707)

**Tanımı** 4x4/6 mm<sup>2</sup>, TS 1178 IEC 60502'ye uygun 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi  
YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 160,00       | 39,40         | 19,70           |
| 2023-2 | 125,00       | 20,70         | 10,35           |
| 2023-1 | 94,50        | 12,90         | 6,45            |
| 2022-3 | 86,00        | 8,30          | 4,15            |
| 2022-2 | 84,06        | 6,35          | 3,18            |
| 2022-1 | 45,50        | 6,35          | 3,18            |
| 2021   | 27,90        | 4,85          | 2,42            |
| 2020   | 18,80        | 4,40          | 2,20            |
| 2019   | 17,40        | 4,20          | 2,10            |
| 2018   | 15,30        | 3,30          | 1,65            |
| 2017   | 12,80        | 2,85          | 1,43            |
| 2016   | 10,60        | 2,65          | 1,33            |
| 2015   | 9,55         | 2,20          | 1,10            |
| 2014   | 8,90         | 2,00          | 1,00            |
| 2013   | 7,40         | 1,80          | 0,90            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.140.3532 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

TS IEC 60502-1+A1'e uygun YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) besleme hattı tesis edilmesi.

Ölçü: BFT No 35.140.3100 gibidir.

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.

### 35.140.3532 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

#### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                        | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                                           |        |          |
| 30.140.3532 |                 | 4x4 /6 mm2 / YVOV (NYRY): YVŞÇV (NYFGBY) tipi 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi / Ana Hat Ve Besleme Hatları (Rayici) | m      | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                                            |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                                      | Saat   | 0,080000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası                                                                                                                               | Saat   | 0,160000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı                                                                                                                      | Saat   | 0,080000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.