

25.264.2112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.264.2112 (176-312)

Tanımı Su seviyesi göstergesi, Flanşlar arası 90 cm, 10 Atmosfere kadar basınçlar için: Çelik gövdeli, refleks camlı, alt-üst ve boşaltma pistonlu musluk grubu ile (TS 517)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	21327,50	577,50	288,75
2023-2	14500,00	350,00	175,00
2023-1	9639,25	211,75	105,88
2022-3	5373,88	136,50	68,25
2022-2	5342,38	105,00	52,50
2022-1	3767,50	105,00	52,50
2021	2436,19	68,78	34,39
2020	2258,59	56,35	28,18
2019	1853,06	47,95	23,98
2018	1430,00	23,60	11,80
2017	1360,00	20,60	10,30
2016	1180,00	19,10	9,55
2015	1170,00	15,90	7,95
2014	1290,00	14,30	7,15
2013	1210,00	13,00	6,50
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.264.2112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Buhar kazanlarında, kapalı genleşme deposunda veya hidroforlarda akışkanın seviyesini gösterecek uygun uzunlukta cam borulu veya raflex camlı pirinç veya çelik gövdeli üç ağızlı muslukları ile komple su seviyesi göstergesinin işyerinde temini ve yerine montajı. (En az 31 cm boyunda).

25.264.2112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.264.2112		Flanşlar arası 90 cm. / 10 Atmosfer basınçlar için Çelik gövdeli, refleks camlı, alt-üst ve boşaltma pistonlu musluk grubu ile (TS 517). / Su Seviyesi Göstergesi (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,400000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.