

25.250.4302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.250.4302 (169-1152)
Tanımı	Anma debisi: 1,5 m³/h, DN 15-20, Mekanik Isı Ölçer, Soğutma Hattı için, Isı Maliyet Bölüşürücüleri (Isı Pay Ölçer) Elektronik
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	5418,75	825,00	412,50
2023-2	4439,06	500,00	250,00
2023-1	3101,56	302,50	151,25
2022-3	2422,26	195,00	97,50
2022-2	2366,01	150,00	75,00
2022-1	1507,81	150,00	75,00
2021	994,19	98,25	49,13
2020	825,25	80,50	40,25
2019	789,14	68,50	34,25
2018	717,50	93,00	46,50
2017	613,75	54,50	27,25
2016	572,50	50,50	25,25
2015	535,00	40,00	20,00
2014	485,00	53,00	26,50
2013	448,75	47,00	23,50
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.250.4302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Soğutma tesisatı- çiller hattı üzerinde kullanmaya uygun, kondense su oluşumuna karşı gerekli önlem alınmış, diğer özellikler BFT 25.250.4000 ile aynı, montajlı birim fiyatları BFT 25.250.4100'e göre % 25 zamlı, montaj bedelleri aynı.

TS EN 1434-1/2/3/4/5 standardında, AT Tip Onay belgeli, debi ölçüm ünitesi (debimetre), elektronik hesaplama ünitesi ve DIN EN 60751 standardında sıcaklık sensörlerinden oluşan, kompakt veya split bir yapıya sahip; optik arayüz ve M-bus, RF taban yazılımlı, PN 16 basınç sınıfında, A veya °C sınıfı çevre şartlarında kullanılan, ölçme hassasiyeti en az klas 3 olan, 5 °C-120 °C sıcaklık ölçüm aralığında, değişebilen pilli, (montaj için 6 m, split tiplerde hesaplama birimi için 5 m kablo dâhil) mühürlü kalorimetrenin programlanması, montaj malzemeleri dâhil işyerinde temini, çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.250.4302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.