

25.264.2120 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.264.2120 (176-506)
Tanımı	Su seviyesi göstergesi, Flanşlar arası 51 cm, 10-32 Atü arası basınçlar için: Çelik gövdeli, refleks camlı, alt-üst ve boşaltma pistonlu musluk grubu ile (TS 517)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	18220,50	371,25	185,63
2023-2	11485,50	225,00	112,50
2023-1	7897,36	136,13	68,07
2022-3	4524,00	87,75	43,88
2022-2	4499,70	67,50	33,75
2022-1	3171,00	67,50	33,75
2021	2048,98	44,21	22,11
2020	1900,15	36,24	18,12
2019	1558,86	30,83	15,42
2018	1212,00	21,90	10,95
2017	1147,20	19,10	9,55
2016	998,40	17,70	8,85
2015	994,80	14,70	7,35
2014	1237,95	13,20	6,60
2013	1167,75	13,00	6,50
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.264.2120 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Buhar kazanlarında, kapalı genleşme deposunda veya hidroforlarda akışkanın seviyesini gösterecek uygun uzunlukta cam borulu veya raflex camlı pirinç veya çelik gövdeli üç ağızlı muslukları ile komple su seviyesi göstergesinin işyerinde temini ve yerine montajı. (En az 31 cm boyunda).

25.264.2120 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.