

35.150.1373 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.150.1373 (791-224)

Tanımı 4x10 mm² (1") 25 Ø mm, Galvanizli veya içi ve dışı boyalı vidalı çelik boru (TS-9) içinde (H07Z, H07Z1, enaz 300/500 V) iletkeni ile besleme hattı tesisi:

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	385,00	84,50	42,25
2023-2	300,00	44,40	22,20
2023-1	227,00	27,70	13,85
2022-3	203,00	17,90	8,95
2022-2	198,83	13,70	6,85
2022-1	84,50	13,70	6,85
2021	49,70	10,50	5,25
2020	34,70	8,55	4,28
2019	31,50	7,75	3,88
2018	27,70	6,10	3,05
2017	26,90	5,30	2,65
2016	22,90	4,90	2,45
2015	22,00	4,05	2,03
2014	20,50	3,65	1,83
2013	17,00	3,30	1,65
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.150.1373 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TS EN 50525-3-31 standardına uygun, plastik izoleli (H07Z, H07Z1, en az 300/500 V) olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, her nevi malzeme temini ve işçilik dâhil.

35.150.1373 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.150.1405		1x10 mm2 kesitinde / H07Z, H07Z1 tipi kablo (enaz 300/500 V) / Halojensiz Kablolar (Rayici)	m	4,000000
20.300.1403		1" ----- 25 ----- 33,7/3,25 (Anma Ölçüsü (inç)-----Ø (mm)-----Ortalama dış çap/ Et Kalınlığı (mm/mm)) / Dikişli galvanizli borular, TS EN 10255'e uygun, malzemesi Fe33-2 / Çelik Borular (Rayici)	m	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,260000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,550000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,390000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.