

25.622.1503 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.622.1503 (465-807)

Tanımı 4 kapılı , en az 350 litre Tezgah Tipi Soğutma Dolapları

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Mutfak ve Çamaşırhane Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	10360,00	292,00	146,00
2019	12529,51	145,88	72,94
2020	15650,91	171,38	85,69
2021	21145,14	209,06	104,53
2022-1	30593,75	318,75	159,38
2022-2	45277,13	318,75	159,38
2022-3	45372,75	414,38	207,19
2023-1	46953,75	641,25	320,63
2023-2	61556,25	1031,25	515,63
2024	83452,50	1702,50	851,25

25.622.1503 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

İç ısı değeri -18/-22 °C arasında olan, soğutma sistemi statik/vantilatörlü yapılabilen, kapı contalarının donmasını önleyecek ısıtıcı rezistans sistemi ile, otomatik defrost tertibatı bulunan, izolasyon kalınlığı min. 50 mm olan, diğer özellikleri BFT 25.622.1400'ün aynı olan, kapı adedi ve takribi ölçüleri aşağıda verilen tezgah altı dijital termostat kontrollü derin dondurucunun işyerinde temini, yerine montajı ve çalışır halde teslimi.

25.622.1503 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.622.1503		4 kapılı , en az 350 litre / Tezgah Tipi Derin Dondurucu (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	3,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.