

35.160.1500 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.160.1500 (735-102)
Tanımı	Güvenlik hattı priz sortisi, Priz sortisi
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	760,00	297,00	148,50
2023-2	512,00	156,00	78,00
2023-1	458,00	126,00	63,00
2022-3	413,00	81,00	40,50
2022-2	394,20	62,00	31,00
2022-1	205,00	62,00	31,00
2021	128,00	44,10	22,05
2020	91,50	36,10	18,05
2019	87,00	34,30	17,15
2018	71,00	27,10	13,55
2017	60,00	23,60	11,80
2016	55,00	21,90	10,95
2015	49,50	18,50	9,25
2014	45,50	16,50	8,25
2013	41,00	15,00	7,50
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.160.1500 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

PVC boru içerisinde linye ve sorti hatları en az 2,5 mm² kesitte faz, nötr ve güvenlik hatlı prizde faz, nötr ve güvenlik iletkenleri TS EN 60445'a göre renklendirilmiş plastik izoleli cinsinden olmak üzere buat, klemens, priz, her nevi malzeme temini, işyerine nakil ve işçilik dâhil, komple güvenlik hatlı priz sortisi yapılması.
Ölçü: Linye hattı 35 m'den fazla olunca besleme hattı olarak BFT No 35.140.2000'den ödeme yapılır.

35.160.1500 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.140.2402		1x2,5 mm2 kesitinde / NV (NYA) kablo / ANA HAT VE BESLEME HATLARI (Rayici)	m	36,000000
30.160.6101		16-20 mm PVC boru / BOŞ BORU DÖŞEMESİ / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI (Rayici)	m	12,000000
30.185.1201		Gömme topraklı priz (TS-40) / Prizler / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları (Rayici)	Ad	1,000000
30.185.1250		Gömme buat / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,740000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	3,530000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	2,390000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.