

## 35.150.3113 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>35.150.3113 (791-613)</b>                                         |
| <b>Tanımı</b>  | 1x240rm, N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar: (ölçü:m) |
| <b>Birimi</b>  | m                                                                    |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                        |
| <b>Fasikül</b> | Kuvvetli Akım İç Tesisatı                                            |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 1090,00      | 30,40         | 15,20           |
| 2023-2 | 930,00       | 16,00         | 8,00            |
| 2023-1 | 729,00       | 10,00         | 5,00            |
| 2022-3 | 691,00       | 6,45          | 3,23            |
| 2022-2 | 689,21       | 4,95          | 2,48            |
| 2022-1 | 335,00       | 4,95          | 2,48            |
| 2021   | 187,00       | 3,80          | 1,90            |
| 2020   | 125,00       | 3,45          | 1,73            |
| 2019   | 124,00       | 3,30          | 1,65            |
| 2018   | 98,50        | 2,60          | 1,30            |
| 2017   | 89,00        | 2,25          | 1,13            |
| 2016   | 77,50        | 2,05          | 1,03            |
| 2015   | 85,00        | 1,70          | 0,85            |
| 2014   | 79,50        | 1,55          | 0,78            |
| 2013   | 66,20        | 1,40          | 0,70            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.150.3113 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Tek veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı ve özel sentetik dış kılıflı, TS EN 60332-3-24, TS IEC 60331-11/21 standardına göre alevde 180 dakika işlevini devam ettiren, TS HD 604 S1, TS EN 61034-1/2, TS EN 60754-1/2 standardına uygun kablolar her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

## 35.150.3113 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                     | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                        |        |          |
| 30.150.3113 |                 | 1x240rm / N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar / Halojensiz Kablolar (Rayici) | m      | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                         |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                   | Saat   | 0,100000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası                                                                            | Saat   | 0,200000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı                                                                   | Saat   | 0,100000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.