

## 35.150.3154 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                                                            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| Poz No  | 35.150.3154 (791-633)                                                      |
| Tanımı  | 3x240rm/120rm, N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar: (ölçü:m) |
| Birimi  | m                                                                          |
| Kurum   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                              |
| Fasikül | Kuvvetli Akım İç Tesisatı                                                  |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 4040,00      | 198,00        | 99,00           |
| 2023-2 | 3440,00      | 104,00        | 52,00           |
| 2023-1 | 2690,00      | 64,50         | 32,25           |
| 2022-3 | 2540,00      | 41,60         | 20,80           |
| 2022-2 | 2526,80      | 32,00         | 16,00           |
| 2022-1 | 1240,00      | 32,00         | 16,00           |
| 2021   | 694,00       | 24,60         | 12,30           |
| 2020   | 468,00       | 22,30         | 11,15           |
| 2019   | 467,00       | 21,40         | 10,70           |
| 2018   | 373,00       | 16,90         | 8,45            |
| 2017   | 278,00       | 14,70         | 7,35            |
| 2016   | 242,00       | 13,60         | 6,80            |
| 2015   | 339,00       | 11,50         | 5,75            |
| 2014   | 317,00       | 10,50         | 5,25            |
| 2013   | 264,00       | 9,40          | 4,70            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.150.3154 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Tek veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı ve özel sentetik dış kılıflı, TS EN 60332-3-24, TS IEC 60331-11/21 standardına göre alevde 180 dakika işlevini devam ettiren, TS HD 604 S1, TS EN 61034-1/2, TS EN 60754-1/2 standardına uygun kablolar her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

### 35.150.3154 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

#### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                 | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                    |        |          |
| 30.150.3154 |                 | 3x240rm/120rm / N2XH FE 180 tipi<br>aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar /<br>Halojensiz Kablolar (Rayici) | m      | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                     |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                               | Saat   | 0,200000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası                                                                                        | Saat   | 0,390000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı                                                                               | Saat   | 0,200000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.