

35.190.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	35.190.1201 (782-300)
Tanımı	Döşeme Altı Kanal Buatı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	17,50	0,80	0,40
2014	19,50	0,90	0,45
2015	20,50	1,00	0,50
2016	23,10	1,20	0,60
2017	28,70	1,30	0,65
2018	33,00	1,50	0,75
2019	39,70	1,90	0,95
2020	42,30	2,25	1,13
2021	51,00	2,75	1,38
2022-1	76,50	3,85	1,93
2022-2	165,72	3,85	1,93
2022-3	167,00	5,05	2,53
2023-1	183,00	7,85	3,93
2023-2	216,00	12,60	6,30
2024	473,00	24,00	12,00

35.190.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

TS EN 50085-1 ve TS EN 50085-2-2 standartlarına, tasdikli elektrik projesinde belirtilen ebatlara ve Elektrik tesisatı genel teknik şartnamesine uygun, Döşeme kanalının yön deđiştirdiđi veya priz çıkışı istenen vb. çıkış gerektiren yerlerde kullanılan, dört kenar yan yüzleri döşeme kanalının gireceđi ölçülerde açılacak tipte, tabanı, üst çerçevesi ve dağıtım buatı olarak kullanılabilmesi için kasaya uyumlu kilitli üst kapađı en az 2 mm kalınlığında TS EN 10143 standardına uygun hazır galvanizli sacdan imal edilmiş, kanalın buat içine girmemesi için durdurucuları bulunan, dört yönden çıkış alınabilen, dekoratif görünümlü, şap öncesi ve sonrası yükseklik ayarı yapılabilecek tertibatı bulunan, buat içinde deđişik türde kabloların birbirlerine temasını önlemek için çeşitli tipte bariyerleri bulunan kanal buatının temini, işyerine nakli, her nevi işçilik ve montaj dâhil işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.190.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.190.1201		Döşeme Altı Kanal Buatı / KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,400000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.