

25.320.9100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.320.9100 (210-150)
Tanımı	TERMOSTATİK KARIŞIM VANASI (Ölçü: Adet) (TS EN 1111)
Birimi	
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
-----	--------------	---------------	-----------------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.9100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kullanım suyu sıcaklığını 20-60 °C arasında, ayarlanan değere sabit tutan, 38 °C'de haşlanmama emniyet butonu olan, soğuk veya sıcak su miktarı ve basıncındaki ani değişimler sonucu gelen suyu emniyet amaçlı olarak tamamen kesen, her iki girişte ters akışı engelleyen çekvalfi bulunan, açma kapama düzeneği bulunmayan sadece karışım yapan, termostatik karışım vanasının işyerinde temini, montajı ve işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.320.9100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.