

25.345.1303 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.345.1303 (213-383)

Tanımı DN 25 (1") Vidalı, Kullanım Basıncı 500 mbar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	171,40	5,60	2,80
2014	180,00	6,20	3,10
2015	199,00	6,90	3,45
2016	201,00	8,80	4,40
2017	231,00	9,50	4,75
2018	266,00	10,90	5,45
2019	352,04	16,58	8,29
2020	438,80	19,48	9,74
2021	547,91	23,76	11,88
2022-1	1023,75	36,25	18,13
2022-2	1665,63	36,25	18,13
2022-3	1676,50	47,13	23,57
2023-1	1703,00	73,00	36,50
2023-2	2238,75	118,75	59,38
2024	2316,00	196,00	98,00

25.345.1303 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmeliğe uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, doğalgaz ve LPG hatlarında kullanılan, selenoid vanalar aldığı elektrik sinyaliyle gazı kesen selenoidlerin temini ve yerinde montajı.

25.345.1303 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.345.1303		DN25 (1") Vidalı / Kullanım Basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,400000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.