

25.345.1308 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.345.1308 (213-388)

Tanımı DN 80 (3") flanşlı, Kullanım Basıncı 500 mbar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	755,00	8,30	4,15
2014	793,00	9,15	4,58
2015	991,00	10,30	5,15
2016	994,00	13,10	6,55
2017	1150,00	14,10	7,05
2018	1330,00	16,20	8,10
2019	1766,74	39,09	19,55
2020	2205,50	45,94	22,97
2021	2755,50	56,05	28,02
2022-1	5173,06	85,56	42,78
2022-2	8479,94	85,56	42,78
2022-3	8505,63	111,25	55,63
2023-1	8567,50	172,50	86,25
2023-2	11196,88	283,13	141,57
2024	11381,00	467,25	233,63

25.345.1308 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmeliğe uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, doğalgaz ve LPG hatlarında kullanılan, selenoid vanalar aldığı elektrik sinyaliyle gazı kesen selenoidlerin temini ve yerinde montajı.

25.345.1308 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.345.1308		DN80 (3") flanşlı / Kullanım Basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,100000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.