

25.345.1407 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.345.1407 (213-407)

Tanımı DN 65 (21/2") flanşlı, Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	736,65	7,65	3,83
2014	774,00	8,45	4,23
2015	929,00	9,40	4,70
2016	932,00	12,00	6,00
2017	961,00	13,90	6,95
2018	1250,00	16,00	8,00
2019	1651,29	28,58	14,29
2020	2061,95	33,56	16,78
2021	2576,45	40,96	20,48
2022-1	4837,51	62,51	31,26
2022-2	7941,26	62,51	31,26
2022-3	7960,00	81,25	40,63
2023-1	8004,69	125,94	62,97
2023-2	10448,75	206,25	103,13
2024	10582,88	340,38	170,19

25.345.1407 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

2009/142/AT Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmeliğe uygun olarak üretilmiş, CE sertifikalı, doğalgaz ve LPG hatlarında kullanılan, selenoid vanalar aldığı elektrik sinyaliyle gazı kesen selenoidlerin temini ve yerinde montajı.

25.345.1407 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.345.1407		DN65 (21/2") flanşlı / Kullanım Basıncı 6 bar'a kadar olan selenoidler normalde kapalı / Solenoid Valfler (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,750000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.