

## 25.345.3100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| Poz No  | 25.345.3100 (212-410)               |
| Tanımı  | Filtreli Regülatör 500 mbar'a kadar |
| Birimi  |                                     |
| Kurum   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı       |
| Fasikül | Müşterek Tesisat                    |

### Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-----|--------------|---------------|-----------------|
|-----|--------------|---------------|-----------------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.345.3100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiğı



### Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğıne uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretili, TSE 10624 standardına uygun, doğalgaz veya LPG basıncını düşürmek veya stabil tutmak için kullanılan filtreli regülatörlerin işyerinde temini, yerinde montajı.

25.345.3100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.