

25.355.8075 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.355.8075 (218-675)

Tanımı Kızgın Su pompası, 20 Atm.-3.000 devir/dakika'ya kadar (81-100 m³/h, 10.1-15 mSS)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Müşterek Tesisat

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	3778,20	126,27	63,14
2014	4356,00	139,50	69,75
2015	4374,00	155,70	77,85
2016	5040,00	187,20	93,60
2017	5400,00	201,60	100,80
2018	6120,00	232,20	116,10
2019	7886,84	409,32	204,66
2020	0,00	0,00	0,00
2021	14214,69	586,89	293,44
2022-1	26568,00	895,50	447,75
2022-2	37607,18	895,50	447,75
2022-3	37875,83	1164,15	582,08
2023-1	47704,05	1804,05	902,03
2023-2	62617,50	2947,50	1473,75
2024	103324,50	4864,50	2432,25

25.355.8075 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

BFT 25.355.1000'deki 1500 devir/min santrifüj pompa montajlı birim fiyat ve montaj bedelleri % 80 artırılarak uygulanacaktır.

25.355.8075 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.