

25.305.8201/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.305.8201/B (204-920/2-1/B)
Tanımı	PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 16x2,2 mm (10 bar), (Bina dışında kanallar içinde, %20 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	61,33	14,23	7,12
2023-2	43,44	8,64	4,32
2023-1	31,99	5,29	2,65
2022-3	23,11	3,43	1,72
2022-2	22,31	2,63	1,32
2022-1	14,56	2,63	1,32
2021	8,03	1,72	0,86
2020	7,15	1,42	0,71
2019	6,78	1,20	0,60
2018	6,18	0,84	0,42
2017	5,88	0,72	0,36
2016	4,92	0,66	0,33
2015	4,20	0,48	0,24
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.8201/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

ISO A Seri 2; uygulama sınıfı 1,2,4 ve 5 için; azami 95 °C sıcaklık, 10 bar işletme basıncında çalışabilir, asgari %70 çapraz bağ oranına sahip, peroksit katkılı; DIN 4726 uyarınca oksijen bariyerli (EVOH) olan polietilen (PE-Xa) boruların gerekli testlerinin yapılarak projesine uygun olmak üzere işyerinde temini ve montajı.

25.305.8201/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.