

## 25.305.8203/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.305.8203/C (204-920/2-4/C)</b>                                                  |
| <b>Tanımı</b>  | PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 25x3,5 mm (10 bar), (Bina dışında toprağa, %10 eklenmiş) |
| <b>Birimi</b>  | m                                                                                     |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                         |
| <b>Fasikül</b> | Müşterek Tesisat                                                                      |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 173,92       | 13,05         | 6,53            |
| 2023-2 | 126,86       | 7,92          | 3,96            |
| 2023-1 | 96,29        | 4,85          | 2,43            |
| 2022-3 | 70,76        | 3,15          | 1,58            |
| 2022-2 | 70,02        | 2,41          | 1,21            |
| 2022-1 | 43,38        | 2,41          | 1,21            |
| 2021   | 23,32        | 1,57          | 0,79            |
| 2020   | 21,07        | 1,30          | 0,65            |
| 2019   | 20,30        | 1,10          | 0,55            |
| 2018   | 19,14        | 0,77          | 0,39            |
| 2017   | 18,48        | 0,66          | 0,33            |
| 2016   | 15,40        | 0,61          | 0,31            |
| 2015   | 13,86        | 0,44          | 0,22            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.305.8203/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

ISO A Seri 2; uygulama sınıfı 1,2,4 ve 5 için; azami 95 °C sıcaklık, 10 bar işletme basıncında çalışabilir, asgari %70 çapraz bağ oranına sahip, peroksit katkılı; DIN 4726 uyarınca oksijen bariyerli (EVOH) olan polietilen (PE-Xa) boruların gerekli testlerinin yapılarak projesine uygun olmak üzere işyerinde temini ve montajı.

25.305.8203/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.