

## 25.332.1111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.332.1111 (220-111)

**Tanımı** 150 Ø mm, Flanşlı veya kaynak boyunlu, PN-16, TİTREŞİM YUTUCULARI (ABSORBERLERİ)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 6005,25      | 830,25        | 415,13          |
| 2023-2 | 3953,13      | 503,13        | 251,57          |
| 2023-1 | 3066,13      | 306,13        | 153,07          |
| 2022-3 | 2496,44      | 197,44        | 98,72           |
| 2022-2 | 2450,88      | 151,88        | 75,94           |
| 2022-1 | 2051,88      | 151,88        | 75,94           |
| 2021   | 1351,89      | 99,51         | 49,76           |
| 2020   | 1083,45      | 81,55         | 40,78           |
| 2019   | 811,54       | 69,39         | 34,70           |
| 2018   | 608,00       | 31,80         | 15,90           |
| 2017   | 500,00       | 27,70         | 13,85           |
| 2016   | 498,00       | 25,70         | 12,85           |
| 2015   | 398,00       | 20,20         | 10,10           |
| 2014   | 473,00       | 18,10         | 9,05            |
| 2013   | 404,05       | 16,40         | 8,20            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.332.1111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Pompa, kompresör ve buna benzer cihaz titreşimlerinin boru şebekesine iletmemek ve böylece titreşimden doğacak ses ve gürültüyü önlemek amacı ile cihaz - boru arasına monte edilebilen paslanmaz çelikten titreşim yutucunun temini, yerine montajı, çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı + 425 °C - 80 °C).

## 25.332.1111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                           | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                              |        |          |
| 20.332.1111 |                 | 150 Ø mm / Flanşlı veya kaynak<br>boyunlu PN-16 / Titreşim Yutucuları<br>(Absorberleri) (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                               |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                         | Saat   | 0,300000 |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                                                                   | Saat   | 1,900000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                                                                          | Saat   | 1,900000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.