

25.565.2708 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.565.2708 (358-508)
Tanımı	DN 80, Üç yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Otomatik Kontrol Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	27113,50	526,00	263,00
2023-2	23240,00	318,75	159,38
2023-1	21031,50	194,00	97,00
2022-3	12376,38	125,13	62,57
2022-2	12347,50	96,25	48,13
2022-1	7521,25	96,25	48,13
2021	4730,00	56,50	28,25
2020	3640,00	46,20	23,10
2019	2910,00	39,30	19,65
2018	2370,00	31,00	15,50
2017	1760,00	36,40	18,20
2016	1700,00	33,80	16,90
2015	1690,00	28,10	14,05
2014	1680,00	25,30	12,65
2013	1591,00	23,00	11,50
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.565.2708 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Pik döküm gövdeli, subap yuva ve mili paslanmaz çelikten 100 °C'ye kadar 16 atmosfer, 200 °C'ye kadar sıcaklıklarda en az 13 atmosfer işletme basıncına dayanıklı, diğer özellikler BFT 25.565.2000 gibi.

25.565.2708 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.565.2708		DN 80 / Üç yollu, PN 16, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	1,200000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	1,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.