

25.565.2101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.565.2101 (358-051)
Tanımı	DN 15, Üç yollu, PN 6, dişli bağlantılı, kontrol vana gövdesi
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Otomatik Kontrol Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	2795,50	180,50	90,25
2023-2	2120,88	109,38	54,69
2023-1	1743,00	66,75	33,38
2022-3	1439,38	43,06	21,53
2022-2	1429,44	33,13	16,57
2022-1	879,38	33,13	16,57
2021	614,00	40,40	20,20
2020	474,00	33,10	16,55
2019	448,00	28,10	14,05
2018	424,00	22,20	11,10
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.565.2101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, üzerine takılacak motor vasıtası ile bulunduğu hattan geçen akışkanın debisini değiştiren, dökme demir, bronz veya pirinç gövdeli, mili paslanmaz çelik, subap ve yuvaları bronz veya paslanmaz çelikten, doğrusal ya da dönel hareketli, eşit yüzdesel akış karakteristiğine sahip, üç yollu karıştırıcı ya da ayırıştırıcı tip kontrol vana gövdesinin işyerinde temini, yerine montajı, çalışır halde teslimi. (Vana motoru fiyata dâhil değildir)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.565.2101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.565.2101		DN15 / Üç yollu, PN 6, dişli bağlantılı, kontrol vana gövdesi / Üç Yollu Kontrol Vana Gövdesi (TSE Kalite Belgeli) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,400000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.