

## 25.175.2503 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.175.2503 (110-643)</b>                       |
| <b>Tanımı</b>  | Akümüstasyon Tankı 200 litre, SICAK SU ÜRETİCİLERİ |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                               |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                      |
| <b>Fasikül</b> | Sıhhi Tesisat                                      |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 18230,00     | 2705,00       | 1352,50         |
| 2023-2 | 11010,00     | 1637,50       | 818,75          |
| 2023-1 | 7970,00      | 1027,50       | 513,75          |
| 2022-3 | 6700,28      | 663,75        | 331,88          |
| 2022-2 | 6546,53      | 510,00        | 255,00          |
| 2022-1 | 3897,50      | 510,00        | 255,00          |
| 2021   | 2737,44      | 334,13        | 167,06          |
| 2020   | 2405,54      | 274,00        | 137,00          |
| 2019   | 1980,41      | 233,25        | 116,63          |
| 2018   | 1690,00      | 281,00        | 140,50          |
| 2017   | 1370,00      | 245,00        | 122,50          |
| 2016   | 1160,00      | 227,00        | 113,50          |
| 2015   | 1070,00      | 181,00        | 90,50           |
| 2014   | 950,00       | 162,00        | 81,00           |
| 2013   | 863,00       | 147,00        | 73,50           |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.175.2503 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Sıcak su üretimi olmayan, serpantinsiz, sıcak su depolama amacı ile kullanılan, izolasyonu ve diğer özellikleri BFT 25.175.1400 ile aynı.

TS EN13445-3, TS EN 12897 ve TS736 standartlarına uygun dik sistemde imal edilmiş, kontrol ve temizleme kapaklarına sahip, istendiğinde elektrikli ısıtıcı takılabilmesine için uygun ağız bulunan, gövde içi-serpantin dış yüzeyi en az 180 mikron, gövde dışı gövdenin dıştan paslanmasını önleyecek şekilde emaye kaplanmış veya 2 kat antipas boyalı, 10 atmosfer işletme basıncının 1,3 katı test basıncına dayanıklı gövdesi, TS ISO 1129 standartlarına uygun boru ile imal edilmiş serpantin ve birim iç yüzey alanına 200 gr/m<sup>2</sup> ağırlığında magnezyum anodu veya dış akım anodu olacaktır, 316 kalite paslanmaz serpantinli olması durumunda TS 10380 ve Basıncılı Ekipmanlar Yönetmeliği (2014/68/AB) uygun serpantin ve dış akım anodu. Gövdesi en az 40 kg/m<sup>3</sup> yoğunlukta, en az 50 mm kalınlığında HCFC içermeyen sert poliüretan veya en az 15 kg/m<sup>3</sup> yoğunluğunda en az 8 cm kalınlıklı poliüretan sünger ile izole edilmiş, üstüne galvaniz saclı veya en az 50 mikron elektrostatik toz boyalı sac kılıf veya aynı işlevi görebilecek dış kılıflı boylerin işyerinde temini, tesisata bağlanması, çalışır halde teslimi.

Not: Boyler kapasiteleri 90/70 °C kaynak akışkan ve 10/60 °C sıhhi kullanım suyu sıcaklıklarında, en az kullanım suyu debileri ve serpantinlerin en fazla basınç düşümlerine göre hesaplanmıştır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.175.2503 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                  | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|-------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri     |        |          |
| 20.175.2503 |                 | Akümülayon Tankı 200 L  | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri      |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                | Saat   | 6,000000 |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası          | Saat   | 6,000000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı | Saat   | 2,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.