

## 25.720.1212 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.720.1212 (1020-138/3)</b>                                                                              |
| <b>Tanımı</b>  | Anma Debisi 70-79 m³/h, Anma Basma Yüksekliği 100 mSS, Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası, Elektrik Motorlu |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                                                                                         |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                                                |
| <b>Fasikül</b> | Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı                                                                        |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 180129,13    | 18129,13      | 9064,57         |
| 2023-2 | 158424,56    | 11174,56      | 5587,28         |
| 2023-1 | 120428,06    | 7165,56       | 3582,78         |
| 2022-3 | 92052,50     | 4932,50       | 2466,25         |
| 2022-2 | 91083,56     | 3963,56       | 1981,78         |
| 2022-1 | 69603,75     | 3603,75       | 1801,88         |
| 2021   | 44610,00     | 2920,00       | 1460,00         |
| 2020   | 34710,00     | 2390,00       | 1195,00         |
| 2019   | 31420,00     | 2040,00       | 1020,00         |
| 2018   | 30990,00     | 1610,00       | 805,00          |
| 2017   | 34460,00     | 5360,00       | 2680,00         |
| 2016   | 30290,00     | 4980,00       | 2490,00         |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.720.1212 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Yangın Yönetmeliği ve 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, çarkı bronz, mili paslanmaz çelik, kapalı vana (sıfır debi) basma yüksekliği anma basma yüksekliği değerinin en fazla %140'ı kadar olan, %150 debideki basma yüksekliği, anma basma yüksekliğinin %65'inden daha küçük olmayan, istenen basınç değerini karşılamak koşuluyla, en fazla anma debi değerinin %130 kapasitesindeki sistem taleplerini karşılamak üzere seçilmiş yangın pompalarının, elektrik motoru, pompa gövdesi, kaide, pompanın sistem basıncına bağlı olarak otomatik veya elle elektrikli olarak çalıştırılmasını sağlayan ve pano içine montajlı otomatik elektrikli presostatı bulunan, elektrikli kumanda panosuyla birlikte, projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.

1- Pompa seçimlerinde ve tedarikinde onaylı projesinde belirtilen değerler dikkate alınacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.720.1212 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                    | Birimi | Miktar    |
|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                                       |        |           |
| 20.720.1212 |                 | Anma Debisi 70-79 m³/h Anma Basma Yüksekliği 100 mSS / Yatay Arkadan Emişli Yangın Pompası / Elektrik Motorlu Yangın Pompa Grubu (Rayici) | Ad     | 1,000000  |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                                        |        |           |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                                  | Saat   | 26,000000 |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                                                                                                            | Saat   | 26,000000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                                                                                                                   | Saat   | 26,000000 |
| 19.100.1112 | 03.661(Y)       | Forklift'in 1 saatlik ücreti                                                                                                              | Saat   | 5,000000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.