

25.562.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.562.1102 (332-112)
Tanımı	Dijital göstergeli termostatlarda (haberleşmesiz), Fan-Coil Termostadı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Otomatik Kontrol Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	2928,75	206,25	103,13
2023-2	1826,38	125,00	62,50
2023-1	1384,38	75,63	37,82
2022-3	1055,25	48,75	24,38
2022-2	1044,00	37,50	18,75
2022-1	647,50	37,50	18,75
2021	407,00	22,60	11,30
2020	321,00	18,50	9,25
2019	257,00	15,70	7,85
2018	243,00	12,40	6,20
2017	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.562.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oda sıcaklığını ayarlanan değerde tutmak için fan-coilin asgari 3 devirli fan motorunu durdurup çalıştıran ve otomatik fan-coil vanasını kontrol eden, motor demaraj akımlarına ve 220 voltta en az 1 A sürekli indüktif yüke dayanıklı, ayar düğmeli, 10/30 °C bölüntülü, üzerinde yaz kış anahtarı bulunan fan-coil termostatına ait kontak, elle düzeltme ilavesi (manuel reset) vb. ilaveler dâhil işyerinde temini, yerine montajı elektrik bağlantılarının yapılması ve işler halde teslimi.

25.562.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.562.1102		Dijital göstergeli termostatlar (haberleşmesiz) / Fan-Coil Termostatu / Fan-Coil Kontrol Sistemi (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.